



INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile
z dnia 18.09.2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia
Kotuń, zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Kotuń, Cyk.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, że na podstawie wyniku badania jakości wody ze strefy zaopatrzenia Kotuń stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h, która wynosi powyżej 300 jtk/1ml wody.

Zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w kranie konsumenta nie powinna przekraczać 200 jtk/1ml, natomiast w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 100 jtk/1ml- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748).

Stwierdzona niezgodność nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednakże **zachowując odpowiednie środki ostrożności zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków dla grup wrażliwych, takich jak: niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.**

Monitorowanie tego parametru jest przydatne do oceny stanu sanitarnego systemu dystrybucji, ponieważ może wskazywać na warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, stagnacji wody oraz tworzeniu biofilmu.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnych informacji lub komunikatów.

Katarzyna Derezińska
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Pile

/dokument podpisany elektronicznie/