



INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile
z dnia 25.09.2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Kotuń, zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Kotuń, Cyk.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, że na podstawie wyniku badania jakości wody ze strefy zaopatrzenia Kotuń stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli w ilości 6 jtk/100ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml) przy jednoczesnym braku obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r., poz. 748).
Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję, zwiększoną zawartość chloru w wodzie może nastąpić pogorszenie jej zapachu, ale nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia i płukania warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością.

Woda bez ograniczeń może być używana do pozostałych celów domowych (kąpiel, prace porządkowe czy spłukiwanie toalet).



Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile dotyczy wszystkich konsumentów, w tym osób z grup ryzyka tj.: niemowląt, osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z obniżoną odpornością i obowiązuje do czasu wydania kolejnych informacji lub komunikatów.

Danuta Kmiecik
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

/dokument podpisany elektronicznie/