



INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile
z dnia 30.10.2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
AKTUALIZACJA

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia
Kotuń, zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Kotuń, Cyk.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, że na podstawie ponownych
wyników badania jakości wody ze strefy zaopatrzenia Kotuń stwierdzono w dalszym ciągu
niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów
w 22°C po 72h, która wynosi 138 jtk/1ml wody.

Zalecana wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w wodzie wprowadzonej
do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 100 jtk/1ml- zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748).

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję, zwiększoną zawartość chloru w wodzie może
nastąpić pogorszenie jej zapachu, ale nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia.

Stwierdzona niezgodność nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów,
jednakże **zachowując odpowiednie środki ostrożności zaleca się przegotowanie wody
przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków dla grup wrażliwych, takich jak:
niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.**

Monitorowanie tego parametru jest przydatne do oceny stanu sanitarnego systemu
dystrybucji, ponieważ może wskazywać na warunki sprzyjające narastaniu mikroflory,
stagnacji wody oraz tworzeniu biofilmu.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnych informacji lub
komunikatów.

Danuta Kmeciak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

/dokument podpisany elektronicznie/